



ATS SCHIEFER GmbH • Meuro 11a • 06905 Bad Schmiedeberg

Sitz: Meuro 11a
06905 Bad Schmiedeberg

Telefon 034925 – 729210
Telefax 034925 – 729212

Mobil 0170 - 2315374

Internet www.ats-anlagenservice.de
mail vertrieb@ats-anlagenservice.de

Checkliste Ölwanertrenner KT 20

Kunde:	
Strasse:	
Ort:	

Ölwassertrenngerät Typ:	
Gerätenummer:	
Gerät demontiert	
Druckentlastung gereinigt	
Vorschlammfang gereinigt	
Öl separiert, Emulsion mit Spaltanlage aufbereitet	
Rückfluss – Sicherungsventil gereinigt	
Gerät innen gereinigt	
Überprüfung Rissbildung, mechanischer Verschleiß	
Reinigung Aktivkohleschacht	
Erneuerung Aktivkohleeinsatz	
Befüllung Aktivkohleschacht mit Wasser	
Erneuerung Vorfilter (Koaleszenzfilter)	
Befüllung des Ölwanertrenner mit Wasser	
Einbau Vorschlammfang	
Einbau Druckentlastung	
Erneuerung Schläuche (nach optische Prüfung)	
Überprüfung Schwimmer Alarm, Überlast, Elektronik	
Dichtheitsprüfung Ölabflussrohr, Einstellung Höhe	
Dichtheitsprüfung des Ölwanertrenner	
Überprüfung/ Reinigung Ölablass – und Reinwasserventil	
Überprüfung Pneumatik, Rückspülung Vorfilter	
Montage Zu.- und Ablaufschlauch	
Reinigung des Ölwanertrenner von außen	
Wartungsnachweis mit Aufkleber	

Datum: _____ Unterschrift ATS Servicetechniker: _____

Stempel: