


# VestaLogo 500



## Montage- und Bedienungsanleitung Installation and Operating Instructions



Der Kauf der Rolladensteuerung **Vestamatic** *VestaLogo 500* war eine gute Entscheidung. Sie haben damit ein hochwertiges Produkt erworben. Es verfügt über sinnvolle Programmiermöglichkeiten und wird nach höchsten Qualitätsanforderungen hergestellt. Das garantiert Ihnen eine optimale Ausnutzung und hohe Zuverlässigkeit. Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit und lesen diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme. Wir haben uns bemüht, die Programmieranweisungen so verständlich wie möglich zu gestalten.

### Sicherheitshinweise


- Die Steuerung ist sofort auf Beschädigungen zu prüfen, im Falle der Beschädigung darf das Gerät keinesfalls in Betrieb genommen werden. Sollte ein Transportschaden vorliegen, so ist unverzüglich der Lieferant zu informieren.
- Beachten Sie, dass die Rolladensteuerung zum Betrieb eine Betriebsspannung von 230 V~, 50 Hz benötigt. Beauftragen Sie mit der Installation bitte einen Elektrofachbetrieb.
- Die Steuerung ist nur für den sachgemäßen Gebrauch (wie in der Bedienungsanleitung beschrieben) bestimmt. Änderungen oder Modifikationen dürfen nicht vorgenommen werden, da ansonsten jeglicher Gewährleistungsanspruch entfällt.
- Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb der Steuerung nicht gewährleistet ist, so ist diese unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Dasselbe gilt, wenn Arbeiten an den Fenstern oder den Rolladen durchgeführt werden, an welchen diese Steuerung betrieben wird.

## Kurzinformation / Short description

Detaillierte Angaben und Programmierhinweise finden Sie auf den folgenden Seiten.  
Please find details and programming instructions on the following pages.

### 1 Handbetrieb

Wahlschalter nach (H) ganz nach rechts schieben bis zum „Klick“.



### 2 Automatikbetrieb


Wahlschalter nach (A) ganz nach links schieben bis zum „Klick“.



### 3 Auffahrzeit

**Wichtig:** Wahlschalter auf (A) stellen


Zur gewünschten Tageszeit Auf-Taste für 8 Sekunden drücken bis Blinken der LED in Leuchten übergeht.



### 4 Abfahrzeit

**Wichtig:** Wahlschalter auf (A) stellen

Zur gewünschten Tageszeit Ab-Taste für 8 Sekunden drücken bis Blinken der LED in Leuchten übergeht.



### 5 Löschen der Auf-/Abfahrzeit

**Wichtig:** Wahlschalter auf (A) stellen

Auf- und Ab-Taste gleichzeitig für 8 Sekunden drücken bis Blinken der LED erlischt.



### 1 Manual mode

Push the selection switch all the way to the right (H) until the “click”.

### 2 Automatic mode

Push the selection switch all the way to the left (A) until the “click”.

### 3 Up time

**Important:** set the selection switch at (A)

To have the right day time press the up button for 8 seconds until the LED lights up instead of blink.

### 4 Down time

**Important:** set the selection switch at (A)

To have the right day time press the down button for 8 seconds until the LED lights up instead of blink.

### 5 Erase up-/down time

**Important:** set the selection switch at (A)

Press the up **and** down buttons for 8 seconds at the same time until both LED's stop blinking.

	Inhalt
Einleitung / Allgemeines	Seite 4
Hand-Steuerung	Seite 5
Automatik-Steuerung	Seite 6
Programmierung der Auffahrzeit	Seite 7
Programmierung der Abfahrzeit	Seite 8
Löschen der programmierten Auf- und Abfahrzeiten	Seite 9
Hinweise für den Elektrofachbetrieb	Seite 10 – 11
Montageanleitung und Maßbilder	Seite 12
Technische Daten	Seite 13
Anschlussplan	Seite 14
Anschlussbild	Seite 15
Anzeige-/Bedienungselemente	Seite 16
Garantiebedingungen	Ausklapper letzte Umschlagseite

## Einleitung Allgemeines

Der Lieferumfang der Rolladensteuerung **Vestamatic® VestaLogo 500** besteht aus:

1. Tragrahmen
2. Grundgehäuse
3. Abdeckhaube
4. Kombinationsrahmen 1-fach – Jung „CD 500“, alpinweiß

Im Falle eines Stromausfalls bleiben die zuvor programmierten Zeiten bis zu 3 Stunden gespeichert. Die während dieser Zeit anstehenden Fahrbefehle werden nicht ausgeführt.

Es ist zu beachten, dass die Rolladensteuerung ca. 14 Stunden am Netz angeschlossen sein muss, damit die Speicherfunktionen störungsfrei arbeiten.

## Hand-Steuerung

---

Die Rolladensteuerung **Vestamatic® VestaLogo 500** verfügt über einen Wahlschalter, der die Auswahl Hand-Steuerung (**H**) oder Automatik-Steuerung (**A**) regelt.

Um die **Hand-Steuerung** zu aktivieren, Wahlschalter auf (**H**) stellen (ganz nach rechts schieben bis zum „Klick“).

Alle Automatik-Funktionen sind somit außer Kraft gesetzt. Wird die **Auf-Taste** bzw. **Ab-Taste** gedrückt, fährt der Rolladen hoch bzw. runter und die jeweilige LED blinkt langsam während der Laufzeit.

Um die Fahrt zu stoppen, drücken Sie einfach die Gegentaste, d.h.:

- fährt der Rolladen gerade hoch, drücken Sie die **Ab-Taste**,
- fährt der Rolladen gerade runter, drücken Sie die **Auf-Taste**.

Ein weiteres Hoch- bzw. Runterfahren ist erst nach erneutem Drücken der **Auf-Taste** bzw. **Ab-Taste** möglich. Das garantiert eine exakte Positionierung des Rolladens.

## Automatik-Steuerung

---

Um die **Automatik-Steuerung** zu aktivieren, Wahlschalter auf (**A**) stellen (ganz nach links schieben bis zum „Klick“).

Die Automatik-Steuerung ist somit aktiviert. Der Rolladen fährt nun zu den jeweilig programmierten Zeiten hoch und runter. (Programmierung der Auf- und Abfahrzeiten siehe Seite 7 – 8).

Es ist aber auch weiterhin möglich, den Rolladen außerhalb der programmierten Zeiten durch Drücken der Auf- bzw. Ab-Taste hoch bzw. runter zu fahren (der Programmablauf wird dadurch nicht gestört). Wird die **Auf-Taste** bzw. **Ab-Taste** gedrückt, fährt der Rolladen hoch bzw. runter.

Um die Fahrt zu stoppen, drücken Sie einfach die Gegentaste, d.h.:

- fährt der Rolladen gerade hoch, drücken Sie die **Ab-Taste**,
- fährt der Rolladen gerade runter, drücken Sie die **Auf-Taste**.

Ein weiteres Hoch- bzw. Runterfahren ist erst nach erneutem Drücken der **Auf-Taste** bzw. **Ab-Taste** möglich. Das garantiert eine exakte Positionierung des Rolladens.

Die Automatik kann auch für längere Zeit unterbrochen werden. Hierzu genügt es, den Wahlschalter auf Hand-Steuerung (**H**) zu stellen.

## Programmierung der Auffahrzeit

---

Für die nächsten Programmierschritte ist es wichtig, dass der Wahlschalter Hand-/Automatik-Steuerung auf Automatik-Steuerung (**A**) steht. Überprüfen Sie die momentane Einstellung. Steht der Wahlschalter nicht auf (**A**), korrigieren Sie die Einstellung. Dazu schieben Sie den Wahlschalter nach links bis zum „Klick“.

Zur Einstellung der Auffahrzeit drücken Sie zu der gewünschten Tageszeit ca. 8 Sekunden die **Auf**-Taste. Während dieser Zeit blinkt die linke LED schnell. Wenn das schnelle Blinken der LED in ein konstantes Leuchten der LED wechselt, ist die Auffahrzeit programmiert und der Rolladen fährt von nun an täglich um diese Uhrzeit auf.

Eine evtl. zuvor programmierte Auffahrzeit ist hiermit gelöscht, es gilt ausschließlich die soeben programmierte Auffahrzeit.

## Programmierung der Abfahrzeit

---

Zur Einstellung der Abfahrzeit drücken Sie zu der gewünschten Tageszeit ca. 8 Sekunden die **Ab**-Taste. Während dieser Zeit blinkt die rechte LED schnell. Wenn das schnelle Blinken der LED in ein konstantes Leuchten der LED wechselt, ist die Abfahrzeit programmiert und der Rolladen fährt von nun an täglich um diese Uhrzeit runter.

Eine evtl. zuvor programmierte Abfahrzeit ist hiermit gelöscht, es gilt ausschließlich die soeben programmierte Abfahrzeit.

## Löschen der programmierten Auf- und Abfahrzeiten

---

Es können die programmierten Auffahr- und Abfahrzeiten nur gemeinsam gelöscht werden. Drücken Sie zum Löschen der programmierten Auffahr- und Abfahrzeiten die Auf- **und** Ab-Taste gleichzeitig für ca. 8 Sekunden. Während dieser Zeit blinken beide LED schnell. Wenn das Blinken der LED erlischt, sind die programmierten Auf- und Abfahrzeiten gelöscht.

Um eine erneute Programmierung vorzunehmen, verfahren Sie gemäß Seite 7 und 8.

## Hinweise für den Elektrofachbetrieb

---

### Einbau und Inbetriebnahme:

1. Betriebsspannung abschalten.
2. Abdeckhaube der Rolladensteuerung **Vestamatic® VestaLogo 500** durch leichtes Ziehen entfernen.
3. Tragrahmen vom Gehäuse trennen.
4. Tragrahmenanschlussklemme gemäß Anschlussplan (siehe Seite 14) anschließen. Bitte beachten Sie die Position des Kombinationsrahmens Jung, CD 500, alpinweiß.

**Achtung: Beim Anschluss sind die geltenden VDE-Bestimmungen, insbesondere DIN VDE 0100/0700 sowie die geltenden Vorschriften der örtlichen EVU und UVV zu beachten.**

5. Tragrahmen in Unterputzdose montieren und verschrauben.
6. Gehäuse in Tragrahmen schieben und miteinander verschrauben.
7. Betriebsspannung einschalten.
8. Wahlschalter auf Hand-Steuerung stellen und prüfen, ob die Motorlaufrichtung mit den Richtungstasten übereinstimmt. Falls nicht, sind die Anschlüsse der Klemmen 4 und 5 zu tauschen.

## Hinweise für den Elektrofachbetrieb

**Wichtig:** Eine parallele Ansteuerung von mehreren Rolladen-Antriebsmotoren lässt sich nur über Trennrelais bzw. Gruppensteuergeräte realisieren.


Passende Abdeckrahmen sind in folgenden Ausführungen der Marke Jung „CD 500“, alpinweiß, lieferbar:

Kombinationsrahmen 1-fach,	Artikel-Nr. 01400201
Kombinationsrahmen 2-fach,	Artikel-Nr. 01400202
Kombinationsrahmen 3-fach,	Artikel-Nr. 01400203
Kombinationsrahmen 4-fach,	Artikel-Nr. 01400204
Kombinationsrahmen 5-fach,	Artikel-Nr. 01400205


Zur Aufputzmontage verwenden  
Sie bitte unser Aufputzgehäuse, Artikel-Nr. 01400250

Zur Ansteuerung von 2 Antrieben empfehlen wir unsere Trennrelais:  
Trennrelais TR N2S, Artikel-Nr. 01054220  
Trennrelais TR N2A, Artikel-Nr. 01054120.

## Montageanleitung und Maßbilder



Der zum Lieferumfang gehörende Tragrahmen muss in jedem Fall montiert werden!



## Technische Daten


Betriebsspannung:	230 V~, 50 Hz
Bemessungs-Stoßspannung:	2,5 kV
Leistungsaufnahme:	ca. 1,2 W
Ausgang:	230 V~
Schaltleistung:	250 V~, 50 Hz, 4 A, $\cos \varphi \cong 0,8$ ind.
Schaltzeit:	120 Sekunden
Softwareklasse:	A
Betriebstemperaturbereich:	0 – 40 °C
Schutzart:	IP 40
Verschmutzungsgrad:	2

Technische Änderungen vorbehalten!

**CE** Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörde wendet und keinerlei Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet. Eine vollständige Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Homepage im Internet unter: <http://www.vestamatic.de>

## Anschlussplan


### Vestamatic® VestaLogo 500






## Anschlussbild

### Vestamatic® VestaLogo 500




## Anzeige-/Bedienungselemente

### Vestamatic® VestaLogo 500



# VestaLogo 500



## Installation and Operating Instructions



Congratulations for buying the **Vestamatic® VestaLogo 500** roller shutter control. You have purchased a high-quality product that features many practical programming options and has been manufactured according to the highest quality standards which will guarantee optimum efficiency and reliability. Please take the time to read these operating instructions carefully before starting up. We have tried to make sure that all programming instructions are easy to understand.

### Safety precautions

- Check the control for any signs of mechanical damage immediately after unpacking. Do not start up the control in case there is any damage. If there is damage due to the shipping, please notify the supplier immediately.
- Please note that the roller shutter control requires an operating voltage of 230 V~, 50 Hz. Make sure to contact a professional electrician for the installation.
- The control was designed for correct use as described in the operating instructions. Any changes or modifications thereof are not permissible and result in loss of all warranty claims.
- If safe operation of control or roller shutter can not be guaranteed, the control must be turned off immediately and protected against unintentional operation. The same applies for work on windows or roller shutters that are operated by this control.

## Contents

---

Introduction / General	page 20
Manual mode	page 21
Automatic mode	page 22
Programming the up time	page 23
Programming the down time	page 24
Erase of the programmed up and down times	page 25
Notes for professional electricians	page 26 – 27
Installation instructions and measure diagrams	page 28
Technical data	page 29
Wiring diagram	page 30
Wiring diagram	Inside back cover
Indication-/operating elements	Inside back cover
Warranty terms	Back cover

## Introduction

---

## General

The delivery extent of the **Vestamatic® VestaLogo 500** roller shutter control includes the following items:

1. supporting frame
2. basic housing
3. cover cap
4. combination frame one-fold – Jung “CD 500”, alpine-white

In case of power failure the times which are programmed will be saved for three hours. The commands that should be running during this time will not be executed.

Please note that the roller shutter control must be mains-connected for about 14 hours, to have the memory functions work properly.

## Manual mode

---

The **Vestamatic® VestaLogo 500** roller shutter control features a selection switch which selects manual mode **(H)** or automatic mode **(A)**.

Push the selection switch to **(H)**, all the way to the right until you hear the “click”, in order to activate the **manual mode**.

All automatic functions are now disabled. Pressing the **up** or **down** button will move the roller shutters up or down. The corresponding LED blinks slowly during the running time.

Simply press the opposite button to stop the motion, i.e.:

- press the **down** button, if the roller shutter is moving up,
- press the **up** button, if the roller shutter is moving down.

Accurate positioning of the roller shutter is guaranteed because the roller shutter will only move up or down again after the **up** or **down** button has been pressed.

## Automatic mode

---

Push the selection switch to **(A)**, all the way to the right until you hear the “click”, in order to activate the **automatic mode**.

The automatic mode is now activated and the roller shutter will move up and down at the programmed times (programming the up and down times at page 23 – 24).

Regardless of the programmed times, it is still possible to move the roller shutter up and down by pressing the up or down button and the programming remains unaffected. If you press the **up** or **down** button, the roller shutter moves up or down.

Simply press the opposite button to stop the motion, i.e.:

- press the **down** button, if the roller shutter is moving up,
- press the **up** button, if the roller shutter is moving down.

Accurate positioning of the roller shutter is guaranteed because the roller shutter will only move up or down again after the **up** or **down** button has been pressed.

By simply setting the selection switch to manual mode **(H)**, the automatic mode can be interrupted for an extended period of time.

## Programming the up time

---

For the next programming steps it is important, that the selection switch for the manual and automatic mode has been set to the automatic mode **(A)**, so please check the current setting. If the selection switch has not been set at **(A)**, you can adjust the setting by pushing the selection switch all the way to the left until you hear the “click”.

To program the up time, press the **up** button for 8 seconds to have the right day time. During this time the left LED blinks quickly. When the blinking changes into continuous lighting, the up time has been programmed and the roller shutter will move up at this time every day.

Any up time programmed before has been erased now, only the time just programmed is effective.

## Programming the down time

---

To program the down time, press the **down** button for 8 seconds to have the right day time. During this time the right LED blinks quickly. When the blinking changes into continuous lighting, the down time has been programmed and the roller shutter will move down at this time every day.

Any down time programmed before has been erased now, only the time just programmed is effective.

## Erase of the programmed up and down times

---

The programmed up and down times can only be erased together. To erase these times the up **and** down buttons have to be pressed at the same time for 8 seconds. During this setting both LED's blink quickly. When the LED's do not blink anymore, the programmed up and down times have been erased.

To program the times once again, you will have to act according to pages 23 and 24.

## Notes for professional electricians

---

### Installation and basic settings:

1. Switch off the power supply.
2. Remove the cover cap of the **Vestamatic® VestaLogo 500** roller shutter control by pulling carefully.
3. Separate the supporting frame from the housing.
4. Connect the supporting frame terminal according to the wiring diagram (page 30). Please note the position of the combination frame Jung CD 500, alpine-white.

**Attention: Currently valid VDE standards must be observed when connecting the device, in particular DIN VDE 0100/0700 as well as the currently valid regulations of your local power company and accident prevention regulations.**

5. Mount the supporting frame in the flush-type box and screw them together.
6. Slide the housing into the supporting frame and fix them together.
7. Switch on the power supply.
8. Set the selection switch to manual mode and check if the direction of the motor rotation corresponds with the direction buttons. If not, exchange terminal 4 with terminal 5.

## Notes for professional electricians

**Important:** parallel control of several roller shutter drive motors can only be implemented by means of isolating relays or group control devices.


The following versions of cover frame Jung "CD 500", alpine-white, are available:

Combination frame one-fold,	article-no. 01400201
Combination frame two-fold,	article-no. 01400202
Combination frame three-fold,	article-no. 01400203
Combination frame four-fold,	article-no. 01400204
Combination frame five-fold,	article-no. 01400205


For surface-type installation please use our surface-type housing, article-no. 01400250

For controlling two drives, we recommend our isolating relays:  
Isolating relays TR N2S, article-no. 01054220  
Isolating relays TR N2A, article-no. 01054120.

## Installation instructions and measure diagrams



The delivered supporting frame must always be installed!



## Technical data


Power supply:	230 V~, 50 Hz
Impulse voltage withstand level:	2.5 kV
Rated power:	approx. 1.2 W
Output:	230 V~
Maximum load:	250 V~, 50 Hz, 4 A, $\cos \varphi \cong 0.8$ ind.
Switching time:	120 seconds
Software class:	A
Operating temperature:	0 °C (32 °F) to +40 °C (104 °F)
IP class:	IP 40
Degree of contamination:	2

All technical data is subject to change!

**CE** The CE mark is a free market mark, which exclusively refers to the authority but does not guarantee any properties. For the comprehensive declaration of conformity for this product, please refer to our Internet homepage: <http://www.vestamatic.de>

## Wiring diagram


### Vestamatic® VestaLogo 500






## Anschlussbild / Wiring diagram

### Vestamatic® VestaLogo 500



## Anzeige-/Bedienungselemente / Indication-/operating elements

### Vestamatic® VestaLogo 500



## Garantiebedingungen

---

Die Vestamatic GmbH gewährt 24 Monate für Neugeräte, die entsprechend der Montageanleitung montiert wurden. Die Garantie erstreckt sich auf alle Konstruktions-, Material- und Fabrikationsfehler.

Nicht unter die Garantie fallen Fehler und Mängel die auf:

- **fehlerhaften Einbau oder fehlerhafte Installation,**
- **Nichtbeachtung der Montage- und Bedienungsanleitung,**
- **unsachgemäße Bedienung und Beanspruchung,**
- **äußere Einwirkung wie Stöße, Schläge oder Witterung,**
- **Reparaturen und Änderungen von nicht autorisierten Stellen,**
- **Verwendung ungeeigneter Zubehörteile,**

zurückzuführen sind.

Vestamatic beseitigt Mängel am Produkt, die innerhalb der Garantiezeit auftreten, kostenlos. Dies erfolgt durch Reparatur oder durch Austausch des Gerätes. Durch die Ersatzlieferung aus Garantiegründen tritt keine Verlängerung der ursprünglichen Garantiezeit ein. Es werden keine Ein- und Ausbaurkosten durch Vestamatic übernommen.

## Warranty terms

---

For new devices, the Vestamatic GmbH issues a warranty period of 24 months, starting from the date of purchase, provided the device was mounted in accordance with the installation instructions. The warranty extent applies to all design, material and manufacturing defects.

Not included in the warranty extent are faults and defects due to:

- **faulty mounting or installation,**
- **non-observance of the installation and operating instructions,**
- **inappropriate operation and strain,**
- **detrimental effects such as impacts, blows or weather,**
- **non-authorized repairs or modifications,**
- **use of inappropriate accessories.**

Product deficiencies occurring within the warranty period will be remedied free-of-charge by Vestamatic, either by means of repair or by exchange of the device. A replacement delivery due to warranty claims does not prolong the original warranty period. The buyer bears all costs for mounting and installation.